

《消防安全設備檢修申報書》

申報年度：2015全年度

申報日期：2015/03/09

檢查日期：2015/03/09~2015/03/09

場所名稱：臺北市中正區南門國民小學

場所地址：台北市中正區廣州街6號1~4樓

管理權人：李嗣蕙

電子郵件：

電話：(02)2371-5052

專技人員：陳勇志

證號：消師證字第0300號

地址：新北市鶯歌區永安街59號

電話：(02)8677-2648

案件聯絡：陳勇志 電話：(02)8677-2648

臺北市消防局消防安全設備檢修申報受理單

編號：372753

申報場所名稱	臺北市中正區南門國民小學	申報地址	臺北市中正區廣州街6號1~4樓		
受理場所名稱	臺北市南門國民小學-忠孝樓B棟	受理地址	臺北市中正區廣州街6號		
管理權人	李嗣蕙	場所類別	乙類	受理申報類別	2015年全年度
				管理權人(或受託人)簽章	網路申報免簽章 請參考電子簽章
項次	查核項目	查核結果是否合格	查核內容		
一	消防安全設備檢修申報表	是 免填 是 免填 是 是	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 使用執照與營利事業登記證之基本資料與影本是否相符。 4. 檢查人員或檢修專業機構之基本資料與證書影本是否相符。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修專業機構辦理檢修。 6. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期(並指導其下次應檢修及申報之日期)。		
二	消防安全設備檢修報告書	免填 是 免填 是	1. 管理權人是否簽章。 2. 檢修人員之檢查日程是否合理。 3. 檢修人員是否簽章。 4. 是否勾選應檢修之消防安全設備,並核對是否檢附各項設備之檢查表。		
三	消防安全設備檢查表	是 是 是	1. 是否具有每半年一份外觀、性能檢查之檢修報告書及檢查結果表,每年一份綜合檢查之檢修報告書及檢查結果表。 2. 是否填寫使用之檢修器材。 3. 檢查表是否填寫完備。		
四	消防安全設備改善計畫書(檢修結果符合規定者免填)	免填 免填 免填	1. 管理權人是否簽章。 2. 確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3. 改善日期是否合理。		
五	消防安全設備檢修專業機構許可證書影本(高層建築物或地下建築物應檢附,其餘場所委託非專檢機構時免填)	免填 免填 免填	1. 合格證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章、代表人簽章及「與正本相符」之印記。 2. 確認合格證書之有效期限。 3. 上網確認檢修人員是否為該檢修專業機構所屬之專責人員。		
六	檢修人員執照影本	免填 免填 免填	1. 檢修人員執照影本是否有專技人員核章,並蓋有「與正本相符」之印記。 2. 上網查詢該檢修人員是否為經核准登記之檢修人員。 3. 檢修人員達每三年應接受講習期限者,需附講習證明文件影本。		
七	使用執照影本(如為合法既存無使照或非法無使用執照者,本項免填)	是 是 是	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建照日期、用途、面積、樓層數,評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否正確。		
八	營利事業登記證影本(非營業場所、違規營業或管理委員會整棟申報者,本項免填)	免填 免填 免填	1. 審查是否檢附營利事業登記證影本。 2. 營利事業登記證之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3. 非營業場所或違規營業無營利事業登記證者免附。		
九	封面、目錄及裝訂格式	免填	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定,是否以A4格式,並裝訂於左側(固定方式不限)。		
十	整棟申報,各區分所有權人是否一併申報(否:填寫未申報住戶於查核內容事項,仍受理申報),非整棟申報者免填填寫	免填	填寫未配合申報之門牌號碼與樓層。		
十一	其他				
申報日期	2015/03/09	受理	第一大隊中正中隊泉州分隊	受理人員	網路申報免簽章
受理日期	2015/03/10				
受理結果	受理	單位	聯絡電話:23374679	簽章	請參考電子簽章

※消防署推廣分散申報,請配合下次檢修申報日期:每年三月前。

臺北市消防局消防安全設備檢修申報受理單

編號：372717

申報場所名稱	臺北市中正區南門國民小學	申報地址	臺北市中正區廣州街6號1~4樓		
受理場所名稱	臺北市立南門國民小學-忠孝樓A棟(主樓)	受理地址	臺北市中正區廣州街6號		
管理權人	李嗣蕙	場所類別	乙類	受理申報類別	2015年全年度
					管理權人(或受託人)簽章
					網路申報免簽章 請參考電子簽章
項次	查核項目	查核結果是否合格	查核內容		
一	消防安全設備檢修申報表	是 免填 是 免填 是 是	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 使用執照與營利事業登記證之基本資料與影本是否相符。 4. 檢查人員或檢修專業機構之基本資料與證書影本是否相符。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修專業機構辦理檢修。 6. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期(並指導其下次應檢修及申報之日期)。		
二	消防安全設備檢修報告書	免填 是 免填 是	1. 管理權人是否簽章。 2. 檢修人員之檢查日程是否合理。 3. 檢修人員是否簽章。 4. 是否勾選應檢修之消防安全設備,並核對是否檢附各項設備之檢查表。		
三	消防安全設備檢查表	是 是 是	1. 是否具有每半年一份外觀、性能檢查之檢修報告書及檢查結果表,每年一份綜合檢查之檢修報告書及檢查結果表。 2. 是否填寫使用之檢修器材。 3. 檢查表是否填寫完備。		
四	消防安全設備改善計畫書(檢修結果符合規定者免填)	免填 免填 免填	1. 管理權人是否簽章。 2. 確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3. 改善日期是否合理。		
五	消防安全設備檢修專業機構許可證書影本(高層建築物或地下建築物應檢附,其餘場所委託非專檢機構時免填)	免填 免填 免填	1. 合格證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章、代表人簽章及「與正本相符」之印記。 2. 確認合格證書之有效期限。 3. 上網確認檢修人員是否為該檢修專業機構所屬之專責人員。		
六	檢修人員執照影本	免填 免填 免填	1. 檢修人員執照影本是否有專技人員核章,並蓋有「與正本相符」之印記。 2. 上網查詢該檢修人員是否為經核准登記之檢修人員。 3. 檢修人員違每三年應接受講習期限者,需附講習證明文件影本。		
七	使用執照影本(如為合法既存無使照或非法無使用執照者,本項免填)	是 是 是	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建照日期、用途、面積、樓層數,評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否正確。		
八	營利事業登記證影本(非營業場所、違規營業或管理委員會整棟申報者,本項免填)	免填 免填 免填	1. 審查是否檢附營利事業登記證影本。 2. 營利事業登記證之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3. 非營業場所或違規營業無營利事業登記證者免附。		
九	封面、目錄及裝訂格式	免填	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定,是否以A4格式,並裝訂於左側(固定方式不限)。		
十	整棟申報,各區分所有權人是否一併申報(否:填寫未申報住戶於查核內容事項,仍受理申報),非整棟申報者免填寫	免填	填寫未配合申報之門牌號碼與樓層。		
十一	其他				
申報日期	2015/03/09	受理	第一大隊中正中隊泉州分隊	受理人員	網路申報免簽章
受理日期	2015/03/10				
受理結果	受理	單位	聯絡電話:23374679	簽章	請參考電子簽章

※消防署推廣分散申報,請配合下次檢修申報日期:每年三月前。

臺北市消防局消防安全設備檢修申報受理單

編號：372752

申報場所名稱	臺北市中正區南門國民小學	申報地址	臺北市中正區廣州街6號1~4樓		
受理場所名稱	臺北市南門國民小學-科學館	受理地址	臺北市中正區廣州街6號		
管理權人	李嗣蕙	場所類別	乙類	受理申報類別	2015年 全年度
				管理權人 (或受託人) 簽章	網路申報免簽章 請參考電子簽章
項次	查核項目	查核結果 是否合格	查核內容		
一	消防安全設備檢修申報表	是 免填 是 免填 是 是	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 使用執照與營利事業登記證之基本資料與影本是否相符。 4. 檢查人員或檢修專業機構之基本資料與證書影本是否相符。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修專業機構辦理檢修。 6. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期(並指導其下次應檢修及申報之日期)。		
二	消防安全設備檢修報告書	免填 是 免填 是	1. 管理權人是否簽章。 2. 檢修人員之檢查日程是否合理。 3. 檢修人員是否簽章。 4. 是否勾選應檢修之消防安全設備,並核對是否檢附各項設備之檢查表。		
三	消防安全設備檢查表	是 是 是	1. 是否具有每半年一份外觀、性能檢查之檢修報告書及檢查結果表,每年一份綜合檢查之檢修報告書及檢查結果表。 2. 是否填寫使用之檢修器材。 3. 檢查表是否填寫完備。		
四	消防安全設備改善計畫書(檢修結果符合規定者免填)	免填 免填 免填	1. 管理權人是否簽章。 2. 確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3. 改善日期是否合理。		
五	消防安全設備檢修專業機構許可證書影本(高層建築物或地下建築物應檢附,其餘場所委託非專檢機構時免填)	免填 免填 免填	1. 合格證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章、代表人簽章及「與正本相符」之印記。 2. 確認合格證書之有效期限。 3. 上網確認檢修人員是否為該檢修專業機構所屬之專責人員。		
六	檢修人員執照影本	免填 免填 免填	1. 檢修人員執照影本是否有專技人員核章,並蓋有「與正本相符」之印記。 2. 上網查詢該檢修人員是否為經核准登記之檢修人員。 3. 檢修人員達每三年應接受講習期限者,需附講習證明文件影本。		
七	使用執照影本(如為合法既存無使照或非法無使用執照者,本項免填)	是 是 是	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建照日期、用途、面積、樓層數,評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否正確。		
八	營利事業登記證影本(非營業場所、違規營業或管理委員會整棟申報者,本項免填)	免填 免填 免填	1. 審查是否檢附營利事業登記證影本。 2. 營利事業登記證之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3. 非營業場所或違規營業無營利事業登記證者免附。		
九	封面、目錄及裝訂格式	免填	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定,是否以A4格式,並裝訂於左側(固定方式不限)。		
十	整棟申報,各區分所有權人是否一併申報(否:填寫未申報住戶於查核內容事項,仍受理申報),非整棟申報者免填寫	免填	填寫未配合申報之門牌號碼與樓層。		
十一	其他				
申報日期	2015/03/09	受理	第一大隊中正中隊泉州分隊		受理人員
受理日期	2015/03/10				
受理結果	受理	單位	聯絡電話:23374679		簽章
					網路申報免簽章 請參考電子簽章

※消防署推廣分散申報,請配合下次檢修申報日期:每年三月前。

消防安全設備檢修報告書

場所概要	場所名稱	臺北市中正區南門國民小學		
	場所地址	台北市中正區廣州街6號1-4樓		
	建物樓層	地下1樓/地上4樓	申報場所樓層	1~4樓
	使用執照字號	95使字第0450號等	使用執照用途	學校用地
	總樓地板面積	6164.69	實際用途	國民小學
	構造	RC	營利事業登記證	無
管理權人	姓名	李嗣蕙	證號	A22139****
	通訊處	台北市中正區廣州街6號1-4樓		
	戶籍地	新北市中和區泰安里1鄰景安路14之1號二樓		
	電話	(02)2371-5052	出生日期	1967/04/**
專技人員	姓名	陳勇志	證書字號	消師證字第0300號
	出生日期	1966/11/**	電話	(02)8677-2648
	戶籍地	高雄市苓雅區林富里15鄰四維二路146號13樓之1		
	通訊處	新北市鶯歌區永安街59號		
消防安全設備檢查表		附件類別	檢附資料	
消防安全設備種類及數量表		委託書	委託書	
滅火器檢查表		業主證件	身分證	
標示設備檢查表		使用執照	使照 (1)	
緊急照明設備檢查表		使用執照	使照 (10)	
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈)		使用執照	使照 (11)	
		使用執照	使照 (12)	
		使用執照	使照 (13)	
		使用執照	使照 (14)	
		使用執照	使照 (15)	
		使用執照	使照 (16)	
		使用執照	使照 (17)	
		使用執照	使照 (18)	
		使用執照	使照 (19)	
		使用執照	使照 (2)	
		使用執照	使照 (20)	
		使用執照	使照 (21)	
		使用執照	使照 (22)	
		使用執照	使照 (3)	
		使用執照	使照 (4)	
		使用執照	使照 (5)	
		使用執照	使照 (6)	
		使用執照	使照 (7)	
		使用執照	使照 (8)	

	使用執照	使照 (9)
	平面圖	南門國小01
	平面圖	南門國小02
	平面圖	南門國小03
	平面圖	南門國小04
	平面圖	南門國小05



消防安全設備改善計畫書

預定完成期限：2015/04/09

【滅火器檢查表】

1. ABC乾粉滅火器超壓1具、失壓共5具、過期共8具、皮管破裂共3具、未固定共5具、未標示共3具、日期標示不清1具。(已改善完畢)



消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	1F	2F	3F	4F	RF								合計
乾粉滅火器	5	12	10	15	1								43
消防幫浦													
室內消防栓													
測試用出水口													
室外消防栓													
撒水頭													
蜂鳴器													
自動警報逆止閥													
末端查驗閥													
撒水送水口													
泡沫原液槽													
比例混合器													
一齊開放閥													
泡沫噴頭													
感知撒水頭													
泡沫消防栓箱													
火警受信總機													
手動報警機													
探測器													
緊急廣播主機													
揚聲器													
出口標示燈		2	2										4
避難方向指示燈		3	3	3									9
緊急照明燈	3	5	2		1								11
緩降機													
避難器具標示牌													
連結送水口													
水帶箱													
排煙機													
排煙口													
啟動裝置													
緊急電源插座													
發電機													

滅 火 器 檢 查 表

檢修項目		檢修結果					判定	不良狀況	處置措施
		滅火器的種別							
		乾粉	泡沫	CO2	海龍	水			
外 觀 檢 查									
設置狀況	設置數量	43					○		
	設置場所	○					○		
	設置間隔	○					○		
	適用性	○					○		
	標 示	12					X	註	已改善
滅火器	本體容器	○					○		
	安全插梢	○					○		
	壓把(壓板)	○					○		
	護蓋(加壓式)	/					/		
	皮管	3					X	註	已改善
	噴嘴等	○					○		
	壓力指示計	6					X	註	已改善
	壓力調整器 (輪架型)	/					/		
	安全閥	/					/		
	保持裝置 (掛勾或放置箱)	X					X	註	已改善
車輪(輪架型)	/					/			
氣體導入管 (輪架型)	/					/			
性 能 檢 查									
本體容 器內筒	本體容器	/					/		
	內 筒	/					/		
	液面指示	/					/		
滅火藥 劑	性狀	/					/		
	滅火藥劑量	/					/		
	加壓用氣體容器	/					/		
	壓把(壓板)	/					/		
	皮管	/					/		
	開閉式噴嘴等	/					/		
	壓力指示計	/					/		
	壓力調整器 (輪架型)	/					/		
	安全閥	/					/		
	封 板	/					/		
	墊 圈	/					/		

虹吸管及氣體導入管	/					/	
過濾網	/					/	
放射能力	/					/	

備註

1. ABC乾粉滅火器超壓1具、失壓共5具、過期共8具、皮管破裂共3具、未固定共5具、未標示共3具、日期標示不清1具。(已改善完畢)

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	內視鏡	3642	104.01.01	健理				
	量秤	W20	104.01.01	健理				
	濾網		104.01.01	健理				

	樓層	場所	器具種類名稱	設置數量	檢修數量	合格數量	放射能力 測試數量	要修理數目	廢棄數量
性能 檢查									



標示設備檢查表

檢修項目	檢修結果					處置措施
	避難口	走廊	通道	判定	不良狀況	

外觀檢查

指示標示燈	緊急電源	外形	○	○		○	
		標示	○	○		○	
	外箱標示面	外形	○	○		○	
		辨識障礙	○	○		○	
		光源	○	○		○	
避難指標		外形	/	/		/	
		辨識障礙	/	/		/	
		採光	/	/		/	

性能檢查

	光源	○	○		○	
	檢查開關	○	○		○	
	保險絲類	/	/		/	
	結線接續	○	○		○	
	緊急電源	○	○		○	

備註							
----	--	--	--	--	--	--	--

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	LX-101	104.01.01	健理				

緊急照明設備檢查表

檢修項目	檢修結果			處置措施
	種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查				
緊急電源		○		
緊急照明燈	外形	○		
	照明障礙	○		
光源		○		
性能檢查				
照度		○		
檢查開關		○		
保險絲類		/		
結線接續		○		
緊急電源		○		

備註

檢查器材

機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
照度計	LX-101	104.01.01	健理				

照明燈(附表一)

樓層別	區域別	場所名稱	測定位置	光源種類	照度
1F	居室	南門國民小學	NO. 1	白熾燈	3 lux
2F	居室	南門國民小學	NO. 2	白熾燈	2 lux
3F	居室	南門國民小學	NO. 3	白熾燈	3 lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux

備註